

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022306**

**«17» марта 2021 г.**  
дата

**РД, г.Махачкала**  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта инспекционной проверки № 027363 от 17 марта 2021 г.  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, пр. Петра 1, д.63 «а»

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки:

Кол-во этажей: Кол-во секций: Материал стен: \_\_\_\_\_

площадь (кв.м): общая дома: подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**ВЫДАНО:** **ОАО «Махачкалаводоканал», ИНН 0560037035**

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

| Код нарушения  | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда   | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений  | Сроки исполнения |
|--|--|--|------------------|
| Нарушен п. 1 Приложения N 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» № 354. | На границе эксплуатационной ответственности на вводе в многоквартирного дома №63 «а» (кв. №27 водоразборный кран в ванной комнате) по адресу г. Махачкала, пр. Петра 1 давление х/воды составило P=0,0 МПа | Обеспечить нормативную подачу х/ воды в многоквартирный дом №63 «а» по пр. Петра 1 г. Махачкала.<br>Произвести перерасчёт согласно приложения №2. «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» № 354. | 17.04.2021г      |

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** инспектор ГЖИ РД **И.М. Даитбеков.**

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:**

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ** \_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

