

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022358-1«13» апреля 2021гг. Махачкала**Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026720 от 13.04.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 02.04.2021г №42360, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Кизляр, ул. 40 лет ДАССР, д. 18.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:****1-ый подъезд:**

1. установке памятки пользования лифтом в кабине лифта – нарушение ПСД– до 30.04.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 30.04.2021г;
3. установке бортиков в местах перехода тросов лифта через плиту перекрытия в машинном отделении– нарушение ПСД– до 30.04.2021г;
4. устранению недостатков останковки лифта, а именно лифт на 4-ом этаже останавливается на 7-10 см выше порога– нарушение ПСД– до 30.04.2021г;
5. установке замка на входную дверь машинного отделения– нарушение ПСД– до 30.04.2021г;
6. устранить недостатки лифта, а именно посторонние звуки при открывании и закрывании дверей лифта– нарушение ПСД– до 30.04.2021г;
7. заделке люка выхода в машинное отделение– нарушение ПСД– до 30.04.2021г.

2-ой подъезд:

1. установке памятки пользования лифтом в кабине лифта – нарушение ПСД– до 30.04.2021г;
2. заделке люка выхода в машинное отделение– нарушение ПСД– до 30.04.2021г.
3. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 30.04.2021г;


Дагестанский фонд

ПРИНЯТО

13.04 2021 г.

Предписание выдал: _____

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**



(подпись)

Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие: _____
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено: " _ " _____ 20 _ г. _____
(подпись)

представителю юридического лица _____
(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

ОТРИЗНО