

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58


Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022410 - 1**« 08 » апреля 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026708 от 08.04.2021г по результатам внеплановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд) по распоряжению (приказу) от 02.04.2021г №42348, предметом которой являлась проверка исполнения предписаний по многоквартирному дому по адресу: **г. Избербаш, ул. Мира, д. 7**, выданных на основании акта проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Фонда по распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. заземлению ВРУ (ПСД) – до 30.04.2021г;
2. демонтажу старой эл. проводки (ПСД) – до 30.04.2021г;
3. заделке мест переходов эл.проводов через стены и перекрытия (ПСД) – до 30.04.2021г;
4. укладке эл.проводов в короба (ПСД) – до 30.04.2021г.

Предписание выдал:**Консультант (инспектор) ГЖИ РД**


(подпись)

Муслимов Я.М.*(фамилия, имя, отчество)***принимали участие:**

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" __ " _____ 20 г.

(подпись)

представителю юридического лица _____

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).