

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022454****« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, сверженного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. Громова, д. 4.

**Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений****Принять меры по:**

1. устранению последствий затопления квартир верхних этажей дождевой водой во время проведения работ по капитальному ремонту (п. 4.6.1.16 ПиНТЭЖФ) – до 26.03.2021;
2. выводу за плоскость кровли канализационных вытяжек (ПСД) – до 26.03.2021;
3. вывозу строительного мусора (ПСД) – до 26.03.2021;
4. установке манометров на вводе системы ц/о в дом (ПСД) – до 26.03.2021;
5. закреплению надлежащим образом контуров заземления ВРУ (ПСД) – до 26.03.2021;
6. очистке металлического ограждения кровли от коррозии и окраске масляной краской (п. 4.6.1.6 ПиНТЭЖФ) – до 26.03.2021г;
7. закреплению стояков ц/о в квартирах (ПСД) – до 26.03.2021;
8. устранению трещин в стенах квартиры №12 после проведения капитального ремонта общего имущества (ПСД) – до 26.03.2021.



