

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022964

«14» июля 2021 г. г.Каспийск

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки №029221 от 14.07.2021

ПО АДРЕСУ: с. Мянскент (местность Туралч) ул. Центральная, 1-я линия д. 11 Карабухкенгского р-на РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: МУП «Водоканал» г. Каспийск
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Допущено нарушение качества и уровня обеспечения населения коммунальными услугами: г.е. в точке водоразбора ванной комнаты ж.д. бл. ул. Центральная, 1-я линия с. Мянскент (мест. Туралч) Карабухкенгского района РД	Довести давление холодной воды на входе в ж.д. и в точке водоразбора (ванной комнате) до нормативного уровня.	17.07.2021
	давление холодной воды составило $P=0,00 \text{ кгс/см}^2$, что не соответствует норм. уровню.		
	нарушен: п.3 прилож.1 постановки Правительства РФ от 06.05.2011 №354; п. 15 ст. 161. ЖК РФ.		
			

