

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022992**

« 03 » августа 2021 г

г.Махачкала  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта проверки №029352 от 03.08.2021г  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Учительская, д. 11 а

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_  
Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_  
Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придомовая территория \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

**ТСЖ «Тепло» г. Махачкала**

**ЫДАНО:** \_\_\_\_\_ **ТСЖ «Тепло»**  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	п. 5.8.3. ПиНТЭЖФ	Устранить течь трубы холодного водоснабжения в подвальном помещении.	05.08.2021 г.
	п. 5.3. ПиНТЭЖФ	Завершить работы по замене труб горячего водоснабжения в подвальном помещении.	05.08.2021 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** \_\_\_\_\_ **М.А.Магомедов**  
(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** Нурсагатаева Р. А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись) Магомедов

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** "03" 08 2021 г

представителю юридического лица Нурсагатаева Р. А. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ**

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.  
\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)