

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022465**«04» марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, вержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, пр. А. Акушинского, д. 84 А.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акты на произведенные скрытые работы по очистке стен машинных отделений – до 26.03.2021г.

Принять меры по:

1. установке в кабинах лифта табличек правил пользования лифтами (п. 5.1.2 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. заделке откосов дверей в машинных отделениях надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. установке электрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. вывозу остатков строительного мусора и инвентаря (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. установке зеркала в кабине лифта 1-го подъезда (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. вывозу остатков строительного инвентаря (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. закреплению надлежащим образом обрамления дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
9. восстановлению поврежденной штукатурки стен вокруг дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
10. устранению неровности на 1 этаже 3-го подъезда между порогом кабины и этажной площадкой (п. 2.4 приложения №1 к Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» №011/2011) – до 26.03.2021г;
11. окраске стен, полов и потолков машинных отделений надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г.



Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**



Абутаев К.М.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие: _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

представителю юридического лица _____

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).