

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022903

« 16 » декабря 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 030139 от 14 декабря 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, мкр. Кемпинг, дом 254 (уч. 254).
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>Проверкой установлено, что на вводе в жилой дом 254 (уч. 254) по мкр. Кемпинг г. Каспийск напряжение в электросети по фазам составляют: А=180Вт, В=2Вт, С= 149Вт, что не соответствуют нормативному уровню (норма U= 220ВТ = +/- 10%).</p> <p>Нарушен: п. 10 приложения 1 и п. 31 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2021г.</p>	<p>Принять меры по доведению напряжения по фазам в жилом доме 254 по мкр. Кемпинг г. Каспийск до нормативного уровня.</p>	22.12.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Закоминь Иредовичев не явился
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 16 " 12 2021г.

представителю юридического лица Закоминь Иредовичев не явился
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

