

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 06911

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 22 » 01 2021 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО:

ООО УК „Евродом“

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

Акаева (Темержева) д. 31 кв 18.

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026028 от 22.01.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

Ш. Азропортоа 13⁰¹

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Отсутствуют кармашки	для установки	
	манометров	манометров и термометра	
	термометров	на вводе в дом в	25.01.21г.
	на внутри-домовой системе	системе внутридомовой системы отопления	
	отопления		

