

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 05808

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 08 » 02 2021 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: ООО УК «Заря» г. Махачкала
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

пр. А. Акушицкого, д. 94 и 9н

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026058 от 08.02.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	На наружной стене дома №15 по ул. Заманова имеются угаски электропроводов с нарушенной изоляцией, что нарушает требования п. 5.6.1, п. 5.6.2 Постановления Госстроя России №170 от 27.09.2003 г.	Траубести (востановить) изоляции электропроводов.	15.02.2021 г.

