

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022462**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, зержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 48А.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акты на произведенные скрытые работы по очистке стен машинных отделений – до 26.03.2021г.

Принять меры по:

1. Установке кожухов на двигатели лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
2. Закреплению надлежащим образом светильников в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. Закреплению надлежащим образом обрамления дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. Окраске металлического каркаса под двигателем (ПСД) – до 26.03.2021г.



