

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021277

«27» 01 2021 г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта №026587 от 27.01.2021г

ПО АДРЕСУ: Махачкала ул.Ташкиевская 15

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1974
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 6 Материал стен: ш/б
 Площадь (кв.м): общая дома: 4174 подвала: кровли: придом.территории

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО "ГО-7"

ВЫДАНО: ООО Махачкала-Ворсинт - Мах-ка
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица - нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На входе в дом №15 установлен навесный металлический косяк внахлестку с трубой ввода холодной воды в дом находится в аварийном состоянии из-за чего в ходе малейшего взоразбоя возникают перебои в подаче воды Карта № 13 Пост №354 от 06.05.2016г	Заменив изношенные участки подвального трубопровода и обрезать буржуйку в месте ввода холодной воды	05.02.21г

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
 "Махачкалалорент"
 ВХОДИЛИ
 27.01.2021

