

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 - 07471**

**об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю**

« 24 » 11 2021 г.  
(дата вынесения)

г. Касавюрт  
(место составления)

**ВЫДАНО:** ООО «Спецсервисконтроль - М» г. Касавюрт, (ул. Каберетская, д. 10) ул. Курарилова, д. 47  
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 027821 от 24.11.2021г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Касавюрт, ул. Каберетская, д. 10  
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Нарушеного требования п. 5.2.1 Трехвал и нормативной технической документации жилищного фонда № 170 от 27.09.2003г, а именно не-равномерное распределение теплоносителя по стоякам центрального отопления (плохое циркулирование)	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам центрального отопления по адресу: г. Касавюрт, ул. Каберетская, д. 10.	30.11.2021г.