

ПРЕДПИСАНИЕ № 07938
об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю

« 25 » марта 20 21 г
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: МУП «ЖЭУ №3» г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, № 113

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026939 от 25.03.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

РД, г. Махачкала, ул. Батырая, МКД № 132-а

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1	п. 10 «ПСОИ в МКД», утверждённых постановлением Правительства РФ 13.08.2006 г. № 491 и п. 3.2, 5.6 «ПИНТЭЖФ», утвержденные постановлением Госстроя России 27.09.2003 г. №170	Закрепить надлежащим образом провисающие эл. кабеля по фасадной части МКД от ТП.	12.04.2021 г.

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

Уполномоченный представитель МУП «ЖЭУ №3» г. Махачкала по доверенности № 10 от 25.03.2021 г.

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

Абдулаев А.Х. 25 марта 2021 года

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Гасанбеков Ф.Р.
(фамилия и инициалы)