

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58


Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022469-1**« 13 » апреля 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026633 от 13.04.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 02.04.2021г №42349, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Махачкала, пр. А.Султана, д. 10.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. Установке кожухов на двигатели лифта (ПСД) – до 30.04.2021г;
2. Окраске металлического каркаса под двигателем лифта (ПСД) – до 30.04.2021г.

Предписание выдал:**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**


(подпись)

Абутаев К.М.
(фамилия, имя, отчество)**Принимали участие:**_____
(ФИО, подпись)_____
(ФИО, подпись)**Предписание вручено:**

" __ " _____ 20__ г.

(подпись)

представителю юридического лица _____

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

