

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022398**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Избербаш, ул. Гусейханова, д. 5.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акты произведенных скрытых работ – до 26.03.2021г.

Принять меры по:

1. установке наружного освещения дома (ПСД) – до 26.03.2021г;
2. демонтажу старой эл. проводки (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. оштукатуриванию стен вокруг поэтажных эл.щитов (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. заделке мест переходов труб ц/о и эл.проводов через стены и перекрытия (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. вывозу старых труб из подвального помещения (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. заделке отверстий от демонтированных труб в квартирах (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. закреплению надлежащим образом труб ц/о в подъездах (п. 5.2.22 ПиНТЭЖФ, ПСД) – до 26.03.2021г;
8. установке на вводе системы ц/о в дом двух термоманометров (ПСД) – до 26.03.2021г;
9. заземлению ВРУ (ПСД) – до 26.03.2021г.



Предписание выдал:

Консультант (инспектор) ГЖИ РД



(подпись)

Муслимов Я.М.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие: _____

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

"__" ____ 20__ г.

(подпись)

представителю юридического лица _____

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).