

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022018

« 03 » марта 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026778 от 19 февраля 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, снт. Колос, ул. Линия 1-я, дом 27
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспэнергообит»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>На вводе в жилой дом 27 по ул. Линия 1-я, снт. Колос, г. Каспийск напряжение в электросети составляет: U= 191Вт, на вводе в жилой дом 27 «а» напряжение в электросети составляет: U= 196Вт, что не соответствуют нормативному уровню (норма U= 220Вт +/- 10%).</p> <p>Нарушен: п. 31 и п. 10 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2020г.</p>	<p>Принять меры по доведению напряжения в указанных домах до нормативного уровня.</p>	15.03.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Курбанов М.А. по доверенности
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 03 " 03 2021г.
(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица Курбанов М.А.
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

04 03 21