

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021329

«24».02. 2021г

г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки №026381 от 24.02.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. Насрутдинова, д.50 «с»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ МУП «ЖЭУ №12»

ВЫДАНО: МУП «ЖЭУ №12»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
5.6 Постановление Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»	В подъезде № 1, 2 МКД №51 «Ж» ул. Юсупова г. Махачкала частично отсутствует поэтажное освещение (перегорели лампочки), поэтажные электрические щитки не закрыты на замок.	1) Восстановить поэтажное освещение и в подъезде №1,2 2) Закрыть поэтажные электрические щитки на замок	02.03.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: гл. спец.-инспектор Исагаджиев М.Х




(Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____

(Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "01" 03 2021 г.

представителю юридического лица Ноджгариева Шамсат Кахмуджиевна



(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании. **За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

Вх. № 81.