

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021327

«24», 02. 2021г

г.Махачкала
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки №026377 от 20.02.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр.Насрутдинова, д.50 «с», кв.77

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки:

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ ТСЖ «Сабур-99»

ВЫДАНО: ТСЖ «Сабур-99»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
Приложение №1 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.06.2020) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов").	Температура воздуха в жилых помещениях кв. 77 пр. Насрутдинова, д.50 «С» г. Махачкала составила <u>t= 16 °C</u>	Обеспечить нормативную подачу теплоносителя в кв .77 пр. Насрутдинова, д.50 «С» г. Махачкала	25.02.2021

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: гл. спец.-инспектор Исагаджиев М.Х

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "24" 02 2021 г.

представителю юридического лица

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)