

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022360**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Буйнакск, ул. Шамиля, д. 57**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. обвязке стропильной ноги – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
2. заделке отливов на уровне 2-го этажа 1-го подъезда – нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
3. устранению увлажнения и шелушения цокольной части фасада– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. устранению течи канализационных вытяжек в чердачном помещении– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. установке зонтов канализационных вытяжек по проекту– нарушение ПСД– до 26.03.2021г.

Предписание выдал:

Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД




Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" " 20 г.



Handwritten signature