

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шагиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №017067

«19» марта 2021г.

г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки №017220 от 16.03.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, мкр. Эльтав, ул.Лиственная, д.46.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО "Финанс-Компас"

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводоканал»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>Давление холодного водоснабжения на вводе в дом по адресу: г.Махачкала, мкр. Эльтав, ул.Лиственная, д.46. составляет $P = 1 \text{ кгс/см}^2$, давление холодной воды на вводе в дом составляет $P = 3.5 \text{ кгс/см}^2$, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям 16-ти этажного МКД, тем самым нарушен п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены манометром РОСМА ТМ5</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения по адресу: г.Махачкала, мкр. Эльтав, ул.Лиственная, д.46.</p>	23.03.2021г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Махачкалаводоканал»

ВХОДЯЩИЙ

« 22 » 03 2021

