

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022456****« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, вержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. Габитова, д. 8 А.

**Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений****Представить:**

1. акты на произведенные скрытые работы по очистке стен машинных отделений – до 26.03.2021г.

**Принять меры по:**

1. Окраске поврежденных стен подъезда (ПСД) – до 26.03.2021;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021;
3. Закреплению надлежащим образом обрамления дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. Заделке в первом подъезде отверстия от старой кнопки вызова лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. Заделке дверных откосы у входа в лифтовое помещение 2-го подъезда (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. Установке диэлектрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. Установке защитных каркасов на направляющих стрелах мотора лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. Установке бортиков в местах перехода тросов лифта через плиту перекрытия в машинных отделениях (п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
9. Установке в кабинах лифта табличек правил пользования лифтами (п. 5.1.2 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021;
10. Заделке откосов на 1-ом этаже в 3-ем подъезде у входа в кабину лифта (ПСД) – до 26.03.2021г.

Дагестанский фонд капитального ремонта

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36

Факс (8722) 62-31-23


E-mail: info@fondkaprem.ru

Сайт: www.fondkaprem.ru

04 03 21  
РД

**Предписание выдал:**

Главный специалист-инспектор  
Госжилинспекции РД

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Абутаев К.М.**  
(фамилия, имя, отчество)

**Принимали участие:**

\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)  
\_\_\_\_\_  
(ФИО, подпись)

**Предписание вручено:**

" \_ " 20 \_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

**Замечание по предписанию**

\_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).