

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022287

« 30 » июня 2021г.

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 027311 от 29 июня 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

НО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 143
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: МУП «Водоканал»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
п. 3 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; п. 15 ст. 161 ЖК РФ.	В точке водоразбора ванной комнаты квартиры 13 многоквартирного дома 143 по ул. Абдулманапова, г. Каспийск давление холодной воды составляет $P = 0,1 \text{ кгс/см}^2$. На вводе в указанный дом давление холодной воды составляет $P = 1,2 \text{ кгс/см}^2$, что не соответствует нормативному уровню согласно п. 3 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354. Замер производился манометром ТМ-5 прошедший госповерку в 2021г.	Двести параметры холодного водоснабжения в точке водоразбора и на вводе в дом до нормативного уровня.	06.07.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов
(Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Лагидов З.Р.
(Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 30 " июня 2021г.


представителю юридического лица Лагидов З.Р.
(Ф.И.О., подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19.5 ч.24 КоАП РФ)



Лагидов З.Р.
30.06.2021
Лагидов