

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 022501**

« 18 » октября 2021 г

**Каспийск.**  
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 030093 от 14 октября 2021 года

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Карабудахкентский район, п. Манас, ул. Школьная, дом 17

(адрес местонахождения нарушителя)

**ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ» в лице ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго»**

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>Проверкой установлено, что на вводе в жилой дом 17 по ул. Школьная п. Манас Карабудахкентского района напряжение в электросети составляет: <math>U = 166\text{Вт}</math>, на вводе в жилой дом 14 по ул. Школьная напряжение в электросети составляет: <math>U = 153\text{Вт}</math>, на вводе в жилой дом 1 по ул. Шмидта напряжение в электросети составляет: <math>U = 156\text{Вт}</math>, что не соответствуют нормативному уровню (норма <math>U = 220\text{ВТ} = \pm 10\%</math>).</p> <p>Нарушен: п. 10 приложения 1 и п. 31 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2021г.</p>	<p>Принять меры по доведению напряжения в жилых домах 14 и 17 по ул. Школьная, п. Манас и в жилом доме 1 по ул. Шмидта, п. Манас до нормативного уровня.</p>	28.10.2021г

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** Г.М. Юсупов

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** Заказчик услуг/владелец не явился

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " 18 " 10 2021г.

представителю юридического лица Заказчик услуг/владелец не явился

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу

(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ**

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

