

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 018490

«14» июля 2021 г.

г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки № 027386от 13.07.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. М.Гаджиева 192

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО «УК-15»

ВЫДАНО:

ОАО «Махачкалаводоканал»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	давление холодной воды на вводе в дом по адресу: г.Махачкала, ул. М.Гаджиева, д.192 составило $P = 0.2$ МПа, в точке водоразбора квартиры №37 $P=0.01$ МПа что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.3 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены манометром ТМ-5 РОСМА со сроком очередной поверки в сентябре 2022г.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения по адресу: г.Махачкала, ул.М.Гаджиева 192	21.07.2021г.



