Приложение 7

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022937

«01» 09 2021 г. г. Махачкала

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акт проверки № 029189 от 27.08.2021г

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул. Ярагского, д.83 РД

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

ООО „УК-№5" г. Махачкала.

**ВЫДАНО:** ПАО „Россети Северный Кавказ" - „Дагэнерго"

*(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)*

г. Махачкала, РД.

| код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---|---|---|---|
| 1 | На момент проверки 27.08.2021г установлено, что при замере напряжения в электросети в кв.27 по ул. Ярагского д.83 г. Махачкала составило U = 180 Вольт, При замере напряжения на вводе в дом Фаза А = 171 Вольт, Фаза В = 183 Вольт, Фаза С = 195 Вольт что не соответствует нормативному уровню. | Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в дом №83 по ул. Ярагского, г. Махачкала, РД | 10.09.2021г |

| Код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** Махмудов М.М. _____
(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** _____
(Ф.И.О.,подпись)

_____
(Ф.И.О.,подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** "_____"_____20_____г

представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ** _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)