

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 07472

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 27 » 12 2021 г.
(дата вынесения)

г. Касавюрт
(место составления)

ВЫДАНО: ООО «Спецсервисконтроль» № 2 Касавюрт,
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и
ул. Нурадилова, д. 77
место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 027826 от _____ по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Касавюрт, ул. А. Тажулаева, д. 18/5
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Нарушено требование п. 5.2.1. и Трехвал и корри механической эксплуатация жилищного фонда, № 170 от 27.09.2003, а также в сводити № 30 уста Ковлено неравномерное распределение теплоты по стоякам центрального отопления	Произвести равномерное распределение теплоты по стоякам центрального отопления (равномерный прогрев всех нагревательных приборов)	30.12.2021г.

