

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шагила, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022916

« 12 » 07 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки №28962 от 12.07.2021

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Ахундова, д.32, РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный дом
ВЫДАНО: ОАО, Махачкала водоканал ч г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проведенной 12.07.21 проверки установлено, что при замере давления холодного водоснабжения в доме №32 по ул. Ахундова, г. Махачкала составлено P = 0кг/см ² что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативно подалу холодного водоснабжения в дом №32 по ул. Ахундова, г. Махачкала.	26.07.21

13 07 479 21

