ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 018487

«30» 06 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта № 027385 от 30.06.2021 г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Г.Амбегова 80 "а" / пр. Акушинского 94 кв.186

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: ______

Кол-во этажей: ______ Кол-во секций: ______ Материал стен: ______

Площадь (кв.м): общая дома: ______ подвала: ______ кровли: ______ придом.территории ______

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСН "Тепло"

ВЫДАНО: ТСН "Тепло"

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	течь кровли над кв. 186 из-за отслоения кровельного полотна в местах примыкания к выступающим элементам. Нарушен п. 4.6.3.3 ПиНТЭЖФ, пост. № 170 от 27.09.2003	Произвести ремонт кровли над кв. 186	8.07.21

Код наруше-ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Самиев М.Ш. [подпись]
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Нурмагомедов Х.А. [подпись]
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "30" 06 20 21 г

представителю юридического лица Нурмагомедову Х.А. [подпись]
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)