

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022982

07 февраля 2022г.

с.Шаумян  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** Акта проверки № 030556 от 07.02.2022г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** с.Шаумян, улица Гаджиева д. 10

### ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

### УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

**ВЫДАНО:** ПАО «Россети Северный Кавказ»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>В результате проведенной проверки по адресу: Кизлярский район, с.Шаумян, нарушил норматив обеспечения населения коммунальными услугами, а именно напряжение электрической энергии в точке соединения домовой сети, т.е. прибора учета составило: 1) ул.Гаджиева, дом №10 U=195 В; ул.Пушкина, дом №5 U=152 В; 3) ул.Школьная дом №1 U=187 В; 4) ул.Школьная дом №28 U=183; 5) ул.Кирова дом №27 U=166 В что не соответствует нормативным требованиям (перепады напряжение в электрической сети). Нарушены требования п.10 Приложения №1 и п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» №354 Замеры произведены электроизмерительными - клещами DT 266 Clamp Meter, заводским номером №22.2017 срок поверки которого истекает 28.05.2022г.</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в жилой дом по адресу: с.Шаумян, 1) ул.Гаджиева, дом №10 U=195 В; ул.Пушкина, дом №5 U=152 В; 3) ул.Школьная дом №1 U=187 В; 4) ул.Школьная дом №28 U=183; 5) ул.Кирова дом №27 U=166 В</p>	10.03.2022г.

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать – на \_листах.

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** Исрапилов М.М. \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021г

физическому лицу \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ** \_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)