

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022448**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 3А.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акты на произведенные скрытые работы по очистке стен машинных отделений – до 26.03.2021г.

Принять меры по:


1. Устранению посторонних звуков при движении лифтовых кабин и при открывании-закрывании дверей лифтов (ПСД) – до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. Установке в кабинах лифта табличек правил пользования лифтами (п. 5.1.2 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
4. Вывозу остатков строительного мусора и инвентаря (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. Закреплению надлежащим образом обрамления дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. Установке диэлектрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. Заделке пробитых отверстий в стенах (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. Установке бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта (п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
9. Установке кожухов на двигатели лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
10. Окраске пола в машинном отделении надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;
11. Окраске и оштукатурке стен машинного отделения надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;



12. Заземлению надлежащим образом лифтового оборудования в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021;
13. Установке надлежащим образом задвижки на двери машинного отделения (ПСД) – до 26.03.2021;
14. Окраске поврежденных стен подъезда (ПСД) – до 26.03.2021.

Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**


(подпись)

Абутаев К.М.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

_____ (ФИО, подпись)

_____ (ФИО, подпись)

Предписание вручено:

"__" _____ 20__ г. _____ (подпись)

представителю юридического лица

_____ (ФИО, подпись)

Замечание по предписанию

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).