

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №019516

«26» 01 2021г. Кайтагский р-он, с.Маржале.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки №012721 от 26.01.2021г.

ПО АДРЕСУ: РД, Кайтагский р-он, с.Маржале, ул.Юберы, д.16

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1997
 Кол-во этажей: 2 Кол-во секций: 1 Материал стен: каменный
 Площадь (кв.м): общая дома: 260.0 кв.м Подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

собственник жилого дома

ВЫДАНО: ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагестан"

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица - нарушителя)

Ставропольский край, г.Петиторек, ул.Паромационная, д.13-а

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	При проверке проверки качества предоставления коммунальной услуги в части электрического снабжения 26.01.2021г., произведены замеры параметров напряжения электрической энергии в жилых домах (выборочно) по указанным в обращении Махмурова А.С. улицам (Юберы, Маржале, Теректиевская), в том числе соединения наружных электрических сетей с приборами учёта, где параметры напряжения электрической энергии в доме Махмурова А.С. по адресу: РД, Кайтагский р-он, с.Маржале,	Известия параметров напряжения электрической энергии на границе эксплуатационной ответственности (на вводе в дом) и в жилых домах Махмурова А.С., Мусоевабиевой З.П., Завацовой Р.Н., в соответствии с требованиями ГОСТа 32144-14.	01.03.2021г.

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>д. Ноберы, р. 16 составляют $U=172В$; в доме Мусакабиева З.А. по адресу: с. Маржале, улицы Малдрейская, р. 37 составляет $U=151В$; в доме Завзакоев Р.Н. по адресу: с. Маржале, улицы Перекрестковая, р. 32 составляет $U=155В$, тем самым электрическое напряжение не соответствует ГОСТу 32144-14, то есть нарушены требования качества предоставляемой коммунальной услуги в части электрического снабжения п. 10 Приложение №1, п. 31-ой постановление Правительства РФ от 06.05.2016, №354. Замеры параметров э. энергии произведены прибором DIGITAL CLAMP METER DT-268 со сроком овердрайва</p>		

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Нуроммерод М.А. (Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Масмуров А.С. (Ф.И.О., подпись) Мусакабиев З.А. (Ф.И.О., подпись) Завзакоев Р.Н. (Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " " 20 г

представителю юридического лица МФО "Россети Северный Кавказ", Доггерго - ударамлен (Ф.И.О., подпись)
 физическому лицу кардешомшам образам, на проверку законный претендовать не имеет. (Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщать в Государственную жилищную инспекцию не позднее 5 дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
 **За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

