

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022807

06 августа 2021г.

г.Махачкала  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** Акта проверки № 028673 от 06.08.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г.Махачкала, ул.Учительская, д.13«в»/2 (пр.А.Акушинского, д.94 «в»).

### ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

### УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

**ВЫДАНО:** ПАО «Россети Северный Кавказ»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>В результате проведенной проверки по адресу: г.Махачкала, ул.Учительская, д.13«в»/2 (пр.А.Акушинского, д.94 «в») установлено, что напряжение в электрической сети на вводе в дом составляет: U=174-197 В (фаза 1), U=180-196 В (фаза 2), U=179-197 В (фаза 3), что не соответствует нормативным требованиям. Нарушены требования п.10 Приложения №1 и п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» №354. Замеры произведены электроизмерительными клещами Fluke 302+ заводской номер №44420341WS.</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в жилой дом по адресу: г.Махачкала, ул.Учительская, д.13«в»/2 (пр.А.Акушинского, д.94 «в»)</p>	<p>13.08.2021г.</p>

Публичное акционерное общество  
 «Россети Северный Кавказ»  
 филиал «ПАО Россети Северный Кавказ»  
 «Дагэнерго»  
 Входящий № \_\_\_\_\_  
 « 10 » 08 20 21 г.

