

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № [REDACTED] 08302

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 03 » 08 2021 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: ул. А. Исмаилова, д. 12 (Хизроева д. 95)
(указать наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя и отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

г. Махачкала, РД

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 029143 от 03.08.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Махачкала, ул. Хизроева, д. 95 РД
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	п. 5.62. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. №170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"	Закрыть подвальные электрощиты на замок с 1-го по 5-ий в 1-ом во 2-ом и 3-ем подъезде ул. Хизроева д. 95 г. Махачкала.	13.08.2021г.
2.	п. 4.7 ПИИТДЖИР от 27.09.2003г. №170	Закрепить стекла на оконные рамы в подъезде № 2. по ул. Хизроева д. 95 г. Махачкала	13.08.2021г.

