

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022430**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 11/13.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акты на произведенные скрытые работы по очистке стен машинных отделений – до 26.03.2021г.

Принять меры по:

1. закреплению обрамлений дверей лифтовых шахт надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021;
3. установке кожух на двигатели лифта (ПСД) – до 26.03.2021;
4. окраске металлического каркаса под двигателем лифта (ПСД) – до 26.03.2021;
5. демонтажу опалубки в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021;
6. устройству перил и лестниц в машинном отделении лифта (п. 5.2 и 5.3 ГОСТ Р 53780-2010) – до 26.03.2021;
7. окраске стен, полов и потолков в машинных отделениях надлежащим образом, (ПСД) – до 26.03.2021;
8. устройству бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта (п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021.





(подпись)

Магомедов М.А.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

"__" ____ 20__ г.

(подпись)

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

