

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ № 019572**

«14» 01 2021 г. в Ичбербаш

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 012672 от 14.01.2021

ПО АДРЕСУ: г. Ичбербаш, ул. Галимова, д. 89

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: 2010  
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 6 Материал стен: кирпичный  
 Площадь (кв.м): общая дома: 5432,7 подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом. территории \_\_\_\_\_

**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**

7'СМ «Порядок» г. Ичбербаш

ВЫДАНО: Мухамеду Али Мирзаеву  
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
3.2.6	на территории многоквартирного дома отсутствует освещение, отсутствует мусор	Уст-ть освещенности на территории, убрать мусор	28.01.21
4.1.3	В подвале многоквартирного дома в оконной раме рабито стекло, отсутствует освещение	Заменить оконную раму, установить освещение	28.01.21
5.3.11	В бойлерной помещении трубы осветительного прибора вращаются не окрашены	Обработать трубы г/вещ-ством в бойлерной помещении.	28.01.21

