

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022927

«09» 08 2021 г.

г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 0229161 от 06.08.2021 г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Зогарина, д. 5, "а" кв. 5.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Догэнерго» г. Махачкала
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица - нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	По результатам испытаний в мкд №5а по ул. Зогарина, г. Махачкала, за весь период времени испытаний установлено, что качества эл. энергии не соответствуют требованиям ГОСТа 32144 а именно: отклонение частоты, отрицательное и положительное отклонение напряжения, суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения коэффициента n-й гармонической составляющей напряжения не находятся	Привести показатели качества эл. энергии в контрольной точке мкд кв.5 по ул. Зогарина, г. Махачкала. в соответствии с требованиями ГОСТа 32144.	23.08.21

Публичное акционерное общество
 Россети Северный Кавказ
 филиал «ПАО Россети Северный Кавказ»
 «Дагэнерго»
 входящий № _____
 «09» 08 2021 г.

