

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58


Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022459**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18.


Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. Окраске стен и потолка машинного отделения надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. Установке в кабинах лифта табличек правил пользования лифтами (п. 5.1.2 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
4. Установке диэлектрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. Закреплению надлежащим образом обрамления дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. Наладке функционирования дверей лифта на 3 этаже 1-го подъезда надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. Наладке функционирования на 5 этаже 3-го подъезда двери лифтовой шахты и лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. Установке бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта (п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
9. Заделке люка в машинных отделениях 2-го и 3-го подъездов надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;
10. Восстановлению окрасочного слоя вокруг двери машинного отделения 4-го подъезда (ПСД) – до 26.03.2021г;
11. Закреплению поэтажных кнопок вызова лифта надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г.



Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**


(подпись)

Абутаев К.М.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).