

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022601

«24» 09 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 029844 от 23.09.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Ахундова, д.32, РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный дом

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводоканал» г. Махачкала.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

| код нарушения | Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---------------|---|--|------------------|
| 1 | На момент проверки 23.09.21г установлено, что при замере давления холодного водоснабжения на вводе в дом №32 по ул. Ахундова г. Махачкала составило $P = 0 \text{ кг/см}^2$, что не соответствует нормативному уровню. | Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения на в дом №32 по ул. Ахундова г. Махачкала. | 08.10.2021г |
| | | 27 09 21 | |
| | гп. специалист ГЖИ РД Мамутов АИ | | |