

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022007

« 21 » января 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026123 от 20 января 2020 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, мкр. Кемпинг, уч. (дом) 254
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспэнергообит»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код ушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению дл устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>На вводе в жилой дом (участок) № 254, мкр. Кемпинг, г. Каспийск напряжение в электросети по фазам составляют: А=177Вт; В=180Вт; С= 195Вт, что фазы «А» и «В» не соответствуют нормативному уровню (норма U= 220ВТ = +/- 10).</p> <p>Нарушен: п. 10 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2020г.</p>	<p>В жилом доме (участок) 254 довести напряжение в электросети по фазам до нормативного уровня.</p> <p>ОТПРАВЛЕНО ПОЧТОЙ « 21 » 01 2021 г.</p>	01.02.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Засовангь Ибрагимович Исмаилов
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: « 21 » 01 2021г.

представителю юридического лица Засовангь Ибрагимович Исмаилов
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)