

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамяля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022981

07 февраля 2022г.

г.Кизляр  
(место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** Акта проверки № 030555 от 07.02.2022г.  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г. Кизляр, улица Моисеенко д. 24

### ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: \_\_\_\_\_

Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_

Площадь (кв.м): общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

### УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

**ВЫДАНО:** ПАО «Россети Северный Кавказ»  
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>В результате проведенной проверки по адресу: г. Кизляр, ул. Энгельса, нарушил норматив обеспечения населения коммунальными услугами, а именно напряжение электрической энергии в точке соединения домовой сети, т.е. прибора учета составило, ул. Энгельса, дом №24 U=170 В, что не соответствует нормативным требованиям (перепады напряжение в электрической сети). Все дома под четными номерами подключены к одной фазе. Нарушены требования п.10 Приложения №1 и п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» №354 Замеры произведены электроизмерительными клещами DT 266 Clamp Meter, заводским номером №22.2017 срок поверки которого истекает 28.05.2022г.</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в жилой дом по адресу: г. Кизляр, ул. Энгельса, дом №24 U=170 В</p>	<p>11.03.2022г.</p>

