

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020503

« 17 » 09 2021 г. 2. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 029835 от 17.09.2021г

ПО АДРЕСУ: 2. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 4а, РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ «Прогресс-2» г. Махачкала.
ВЫДАНО: ТСЖ «Прогресс-2» г. Махачкала
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проведенной 17.09.21г проверки установлено, что при осмотре кв.3 по пр. И. Шамиля, д. 4а г. Махачкала выявлено сырость на стенах в нижней части в прихожей гостиной и спальном комнате. При осмотре подвального помещения выявлено скопление воды.	Провести герметизацию и дезинсекцию и высушить подвальное помещение дома 4а пр. И. Шамиля, г. Махачкала. Обработать стены в подвальном помещении от сырости.	28.09.21г
Подпись, Председатель ТСЖ «Прогресс-2» Адгулаевна 17.09.21г гл. специалист ТЖИ РД Мамутов			