

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 07444

**об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю**

«12» февраля 2021г

(дата вынесения)

г. Махачкала

(место составления)

ВЫДАНО: ООО «УК-3»

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

г. Махачкала, ул. Буйнаского, д. 30

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №017182 от 12.02.2021г.
по результатам лицензионного контроля, выявленных

г. Махачкала, ул. Заманова, дом 36.

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Нарушен п.п. 5.6.1; 5.6.2 ПИНТЭЖФ утв. Пост. Госстроя России от 27.09.2003г. №170.	1. <u>Произвести (восстановить) изоляцию электрических проводов, и устранить провисание, дома №36 ул. Заманова.</u>	24.02.2021г.

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

Генер. директор ООО УК-3 Юсупов С.Р.Х. Юсупов
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание

[Подпись]
(подпись)

Юсупов С.Р.Х.
(фамилия и инициалы)