

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022812

« 05 » 08 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028670 от 05.08.2021г.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 74

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО «УК-15», г. Махачкала
ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ»
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица (нарушителя))

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Нарушение требований п. 10 Приложения № 1 и п. 31 «Правил предоставления коммунальных услуг» № 354 от 06.05.2012г., установленных в соответствии с законодательством РФ, в электрической кабеле в доме составляет U = 190 В, в квартире № 7 составляет U = 188 В. Замер выполнен клещами универсальными Fluke 302+ № 44420341 WS.	Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в жилой дом № 74 по ул. Мирзабекова г. Махачкала.	г. Махачкала, 08.2021г.

Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
 Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго»
 Входящий № _____
 «06» 08 2021г.

