

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022399**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Избербаш, ул. Гусейханова, д. 7.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Представить:**

1. акты произведенных скрытых работ – до 26.03.2021г.

Принять меры по:


1. оштукатуриванию поврежденных стен вокруг поэтажных эл.щитов (ПСД) – до 26.03.2021г;
2. заделке в квартире №В-1 ошибочно просверленных отверстий в стенах (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. демонтажу старой эл. проводки (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. заделке мест переходов эл.проводов через перекрытия (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. по изоляции оголенных проводов в эл. щите на 3 этаже (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. замене осветительных приборов на 1 этаже (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. очистке стен вокруг поэтажных эл.щитов от монтажной пеной и надлежащему оштукатуриванию (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. подключению установленных осветительных приборов к системе электроснабжения (ПСД) – до 26.03.2021г;
9. закреплению труб ц/о в чердачном помещении надлежащим образом (п. 5.2.21 ПиНТЭЖФ, ПСД) – до 26.03.2021г;
10. заземлению ВРУ (ПСД) – до 26.03.2021г.



Ред

Предписание выдал:

Консультант (инспектор) ГЖИ РД



(подпись)

Муслимов Я.М.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" _ " 20 _ г.

_____ (подпись)

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).