

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамяля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022367**«04» марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 15.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. окраске скоб на центральных стойках -нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
2. установке обвязок на стропильных ногах конструкции кровли -нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
3. установке пароизоляционной пленки в двери брендмауэра -нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
4. окраске ограждающей конструкции кровли в местах нахлеста -нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
5. заделке а также окраске отслоившегося лакокрасочного слоя фасада– нарушение ПСД– до 26.03.2021г;
6. установке доводчика на двери брендмауэра– нарушение ПСД -нарушение ПСД– до 26.03.2021г.

Предписание выдал:

**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД**



Диярханов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" " 20

