

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № [REDACTED] 07096
об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю

« 26 » 01 2021 г.
 (дата вынесения)

Махачкала
 (место составления)

ВЫДАНО:

ООО "ГО.ДИ", ул. С. Ашуба д. 24
 (указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № *026577* от *26.01.2021г.* по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Махачкала, ул. С. Усманова д. 56
 (наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	<i>п. 5.2 ПМБД и др</i>	<i>Неравномерное распределение теплоносителя по отводящим стоякам</i>	<i>04.02.21г.</i>
		<i>каждый стояк имеет в верхней и др</i>	

