

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021253

« 01 » 02 2021 г.

г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 26597 от 30.01.2021.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Кизроева, д. 97

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1975

Кол-во этажей: 5

Кол-во секций: 3

Материал стен:

Площадь (кв.м): общая дома: 3603 подвала: кровли: придом. территории:

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО "УК-Порядок" г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАО "Махачкалаводоканал" г. Махачкала.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки предписания № 021252 от 30.01.2021г установлено, что оно не исполнено, а именно: параметры холодного водоснабжения на вводе в дом № 97 ул. Кизроева, г. Махачкала составили $P = 0,13 \text{ MPa}$ ($1,3 \text{ кг/см}^2$), что не соответствует нормативному уровню. Нарушение требований п.1 и п.3 Приложения №1 и п.31, Правил Представления	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в жилой дом по адресу: г. Махачкала ул. Кизроева, д. 97	05.02.2021г



Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.</p> <p>При замере параметров водоснабжения в точке водоразбора (в ванной) в квартире № 79 по ул. Кизроева, д. 97 составило $P = 0,1 \text{ МПа}$ (окг/см²) что не соответствует нормативным требованиям.</p> <p>Замеры производились манометром ФТ МПЗ-4Ф. ЖКО № 013844</p>		



ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:

Махмудов Магомед Ратович
(Ф.И.О., подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:

" ____ " _____ 20 ____ г

представителю юридического лица _____

(Ф.И.О., подпись)

физическому лицу _____

(Ф.И.О., подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19,5 ч.1 КоАП РФ)