

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022819

« 15 » 07 20 21

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта № 028687 от 15.07.21
 (инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: ул. Мамаева-Гадаткина 184

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСН «Восход-1»

ВЫДАНО:

ТСН «Восход-1»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	1. Забитость оконных проемов	1. Освободить	27.07.21
	2. Строительный мусор в подвале и подступах	2. Очистить	7
	3. Провисание кабелей, оголение проводов, отсутствие элементов	3. Упорядочить, закрепить, обрешетить кабели, провода, т.ч. и т.п. и выключатели.	
	4. Наличие на окнах рам и подоконниках	4. Произвести уборку	
	подступов		

