ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58 а Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020704

« 09 » августа 2021 г. г. Дербент
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028027 от 09 августа 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. В.Эмирова, д. 97

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 2005г.
Кол-во этажей: 2 Кол-во секций: 1 Материал стен: каменный
Площадь (кв.м): общая дома: 210,0 подвала: ___ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
Собственник индивидуального строения

ВЫДАНО: МУП "Горводоканал" г. Избербаш.
(Официальное наименование **юридического**, должностного, физического лица – нарушителя)

код наруше - ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	В дворовом водоразборном кране дома по адресу: г. Избербаш, ул. В.Эмирова, д.97 давление холодной воды в дворовом водоразборном кране составляет Р=0,0 кгс/см2, что не соответствует нормативному уроню Р=1,0 кгс/см2, тем самым нарушены требования п.3 Приложение №1, п.21, п.31-а, ППКУС ПП в МКД и жилых домов, утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, а также СНиП 2.04.02-84 – Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	Привести параметры давления холодного водоснабжения в дворовом водоразборном кране дома в соответствие нормативного уровня (Р=1,0кгс/см2), утвержденное постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, а также СНиП 2.04.02-84 – Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	31.08.2021г.

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Ср исполн

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать – на____листах.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Магомедов Р.Н_____
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Представитель МУП «Горводоканал», г. Избербаш на составлении предписания не принял участие, уведомлен надлежащим образом._____
(Ф.И.О.,подпись)

_____
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "__" _____ **2021 г.**

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ»
г. ИЗБЕРБАШ
ВХ. № 414
« 10.08.21 г.